

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел  
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга  
адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91  
тел. (343)350-21-64, E-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

№ 1082/08 от 12.07.2016 г.

г. Екатеринбург ул. Мичурина, 91

место вынесения постановления

Заместитель главного государственного санитарного врача в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

Елена Леонидовна Киямова

фамилия, имя, отчество

в присутствии

Никсерадова

лицо, вызванное на рассмотрение дела

Б.Б.

по доверенности от 05.02.2016 г.

рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенном

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД РАДОМИР"

название юридического лица

юридический адрес 620041, г. Екатеринбург, Пионеров ул., 2

ОКПО 82822480

ОКВЭД

70.32

ИНН 6670184820

ОГРН

1076670026586

р/счет 4070281050003778

БИК

046577904

корр/счет 3010181050000000904

дата государственной регистрации

28.09.2007

При рассмотрении обращения гр. Рымар Ж.Ж. (вх. в ТО № 9504 от 08.06.2016 г.) проживающей по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 154, кв.90 с жалобой на низкую температуру горячей воды. В ходе административного расследования определением № 01-08-15/7365 от 14.06.2016 г. назначено проведение экспертизы с целью определения температуры горячей воды в жилой квартире по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 154 кв.90.

24.06.2016г. 13.00 обнаружено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», а именно: температура горячей воды в квартире № 90 жилого дома № 154 по ул. Малышева, составила 34,5 С при норме 60-75 С, что не соответствует требованиям санитарных правил и норм, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний №15938 от 21.06.2016 г и экспертным заключением №15938 от 21.06.2016г выданными Центральным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»; температура горячей воды на вводе в жилое здание по приборам учета составила 63,5 С (согласно протоколу отбора проб воды №15938к от 20.06.2016г).

Указанное выше является нарушением:

- Статьи 11,19 Федерального закона №52 -ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»),

п. 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C.

Температура воды в разводящей сети ниже нормативных значений не безопасна для жизни и здоровья потребителя (несоблюдение температурного режима подаваемой горячей воды может служить причиной возникновения и распространения инфекционных болезней, загрязнения горячей воды высококонтагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 градусов Цельсия, в их числе – Legionella pneumophila.

изложение обстоятельств правонарушения

и влечет административную ответственность по статье 6.3

КОАП РФ

при осуществлении деятельности ООО «Фонд Радомир», по управлению эксплуатацией жилого фонда обладало всеми необходимыми знаниями и возможностями для соблюдения законодательства РФ, должно было и могло принять все зависящие меры к недопущению нарушений, обязанность по соблюдению установленных требований

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Фонд Радомир»  
785-30-82

возложена на ООО «Фонд Радомир», однако, ООО «Фонд Радомир» должным образом и с надлежащей осмотрительностью не отнеслось к выполнению своих обязанностей, возлагаемых законодательством РФ. ООО «Фонд Радомир» не приняты своевременные и достаточные меры, направленные на выполнение требований, установленных действующим законодательством РФ, санитарными правилами и нормами при наличии реальной в этом возможности, что свидетельствует о вине, ООО «Фонд Радомир» в совершении данного правонарушения. С учетом указанных обстоятельств ООО «Фонд Радомир» при осуществлении деятельности совершено административное правонарушение ответственность за которое предусмотрена статьей 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий»

Учитывая обстоятельства, смягчающие ответственность - ст. 4.2 КоАП РФ или отягчающие ответственность - ст. 4.3 КоАП РФ  
В соответствии с ст. 23.13, Статья 6.3 КоАП РФ  
Постановил:  
подвергнуть ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД РАДОМИР"  
исключение юридического лица

административному взысканию в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей  
Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо (после чего) в суд. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии. Штраф вносится в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу на счет № 40101810500000010010  
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001, ИНН 6670083677 КПП 667001001.  
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской области)  
Код бюджетной классификации 14111628000016000140  
ОКТМО 65701000  
УИН 14102660015516011515  
ЕИП 26670184820667001001

Постановление вступает в законную силу по истечению 10 суток с момента его вручения, если оно не было обжаловано или опротестовано.  
В соответствии с п.1 ст.20.25 КоАП РФ оплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.  
При неуплате административного штрафа постановление направляется для исполнения в принудительном порядке в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Постановление вступило в законную силу \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Заместитель главного государственного санитарного врача в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга



*[Handwritten signature]*

Елена Леонидовна Княмова

Постановление получил \_\_\_\_\_

Отметка о высылке постановления заказным письмом \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

квитанции \_\_\_\_\_

Отметка о неуплате штрафа \_\_\_\_\_