

Управление Федеральной службы по надзору  
 по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
 Территориальный отдел  
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга  
 адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91  
 тел. (343)350-21-64, E-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru  
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

о назначении административного наказания

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91

№ 1131/08 от 14.07.2016 г.

место вынесения постановления

Заместитель главного государственного санитарного врача в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

Елена Леонидовна Киямова

фамилия, имя, отчество

в присутствии

по доверенности без № от 05.07.2015г. Кимиферова В.В.

лицо, вызванное на рассмотрение дела

рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенном

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД РАДОМИР"

название юридического лица

юридический адрес 620041, г. Екатеринбург, Пионеров ул., 2

фактический адрес

(если он известен)

ОКПО	82822480	ОКВЭД	70.32
ИНН	6670184820	ОГРН	1076670026586
р/счет	40702810800010003779	БИК	046577904
	30101810500000000904 в АБК		
	Банк «Екатеринбург» (ОАО) г.		
корр счет	Екатеринбурга	дата государственной регистрации	28.09.2007

При рассмотрении обращения гр. Сединкиной Н.К. (вх. в ТО № 8743 от 27.05.2016г.) проживающей по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.8-23, с жалобой на нарушение санитарного законодательства при оказании жилищно-коммунальных услуг по горячему водоснабжению (вода низкой температуры) по вышеуказанному адресу. 21.06.2016г. в 15:00 обнаружено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», а именно:

- температура горячей воды в квартире № 23 жилого дома № 8 по ул. Шарташская, составила 38,6°С при норме 60°-75°С, что не соответствует требованиям санитарных правил и норм;

- температура горячей воды на вводе в дом согласно прибору учета составляет 53°С при норме 60°-75°С, что не соответствует требованиям санитарных правил и норм и подтверждено протоколом лабораторных испытаний качества горячей воды № 15302 от 16.06.2016г., протоколом отбора проб воды № 15302к от 14.06.2016г., выданными Центральным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Указанное выше является нарушением:

- Статьи 19 Федерального закона №52 -ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»),


п. 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.

Температура воды в разводящей сети ниже нормативных значений не безопасна для жизни и здоровья потребителя (несоблюдение температурного режима подаваемой горячей воды может служить причиной возникновения и распространения инфекционных болезней, загрязнения горячей воды высококонтагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 градусов Цельсия, в их числе - Legionella pneumophila).

изложение обстоятельств правонарушения

и влечет административную ответственность по статье 6.3 КОАП РФ

ООО «Фонд Радомир» при осуществлении деятельности по управлению эксплуатацией жилого фонда обладало



всеми необходимыми знаниями и возможностями для соблюдения законодательства РФ, должно было и  
принять все зависящие меры к недопущению нарушений, обязанность по соблюдению установленных требований  
возложена на ООО «Фонд Радомир», однако, ООО «Фонд Радомир» должным образом и с надлежащей  
осмотрительностью не отнеслось к выполнению своих обязанностей, возлагаемых законодательством РФ.  
ООО «Фонд Радомир» не приняты своевременные и достаточные меры, направленные на выполнение требований,  
установленных действующим законодательством РФ, санитарными правилами и нормами при наличии реальной к  
этому возможности, что свидетельствует о вине ООО «Фонд Радомир» в совершении данного правонарушения.  
С учетом указанных обстоятельств, ООО «Фонд Радомир» при осуществлении деятельности совершено  
административное правонарушение ответственность за которое предусмотрена статьей 6.3. КоАП РФ «Нарушение  
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в  
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и  
противоэпидемических мероприятий»

Учитывая обстоятельства, смягчающие ответственность – ст. 4.2 КоАП РФ или отягчающие ответственность – ст. 4.3 КоАП РФ  
В соответствии с ст. 23.13, Статья 6.3 КоАП РФ

Постановил:  
подвергнуть ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД РАДОМИР"  
название юридического лица

административному взысканию в виде штраф 10/засед/мес/р/с/е  
предупреждение, штраф с указанием его размеров

Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо (после чего) в суд.  
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Штраф вносится в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу на счет №  
40101810500000010010

Наименование банка: Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001, ИНН 6670083677 КПП 667001001.  
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской  
области)

Код бюджетной классификации 14111628000016000140

ОКТМО 65701000

УИН 14102660015516010489

ЕИП 26670184820667001001

Постановление вступает в законную силу по истечению 10 суток с момента его вручения, если оно не было  
обжаловано или опротестовано.

В соответствии с п.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в  
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15  
суток.

При неуплате административного штрафа постановление направляется для исполнения в принудительном порядке  
в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской  
области.

Постановление вступило в законную силу \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заместитель главного государственного  
санитарного врача в Ленинском, Верх-Исетском,  
Октябрьском и Кировском районах города  
Екатеринбурга, заместитель начальника  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в  
Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и  
Кировском районах города Екатеринбурга



*E.L. Kiykova*  
Е.Л. Киямова

*[Signature]*  
подпись представителя юридического лица, подвергнутого взысканию  
14 07 2016 г.

Постановление получил \_\_\_\_\_

Отметка о высылке постановления заказным письмом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ квитанции

Отметка о неуплате штрафа \_\_\_\_\_