

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга  
адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91  
тел. (343)350-21-64, E-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6

№ 1210/08 от 20.10.2016 г.

Заместитель главного государственного санитарного врача в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга  
Ольга Леонидовна Лосевская

в присутствии

Клишиферова В.В. по доверенности от 05.02.15

рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенном  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД РАДОМИР"

юридический адрес 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Пионеров ул., 2  
фактический адрес  
(если он известен)

ОКПО	82822480	ОКВЭД	70.32
ИНН	6670184820	ОГРН	1076670026586
р/счет		БИК	
корр/счет		дата государственной регистрации	28.09.2007

При рассмотрении обращения гр. Карзакова М.Х. (вх. в ТО № 15967 от 20.09.2016г.) проживающей по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 55, кв. 156 с жалобой на низкую температуру горячей воды.

В ходе административного расследования определением № 01-08-15/12708 от 21.09.2016 г. назначено проведение экспертизы с целью определения температуры горячей и холодной воды в жилой квартире по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 55, кв. 156.

06.10.2016г 14.30 обнаружено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», а именно: температура горячей воды в квартире № 156 жилого дома № 55 по ул. Блюхера, составила 28,6 С при норме 60-75 С, что не соответствует требованиям санитарных правил и норм, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний №27779 от 30.09.2016г, выданными Центральным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Указанное выше является нарушением:

- Статьи 11,19 Федерального закона №52 –ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»),


п. 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C.

Температура воды в разводящей сети ниже нормативных значений не безопасна для жизни и здоровья потребителя (несоблюдение температурного режима подаваемой горячей воды может служить причиной возникновения и распространения инфекционных болезней, загрязнения горячей воды высококонтагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 градусов Цельсия, в их числе – Legionella pneumophila

что является нарушением:

ст.19 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения п.2.4 и влечет административную ответственность по статье 6.3 КОАП РФ





Температура воды в разводящей сети ниже нормативных значений не безопасна для жизни и здоровья потребителя (несоблюдение температурного режима подаваемой горячей воды может служить причиной возникновения и распространения инфекционных болезней, загрязнения горячей воды высококонтагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 градусов Цельсия, в их числе – Legionella pneumophila.

В силу ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой им деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства.

Вина выразилась в том, что юридическим лицом не соблюдены обязательные к исполнению в силу закона, требования санитарных правил и норм в части Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Нарушения подтверждаются протоколом лабораторных испытаний качества горячей воды № 27779 от 30.09.2016г., выданными Центральным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Доказательств того, что юридическим лицом были приняты все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, а равно обстоятельств, свидетельствующих о невозможности выполнения требований санитарного законодательства, ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области не представлено.

С учетом указанных обстоятельств ООО «Фонд Радомир» при осуществлении деятельности совершено административное правонарушение ответственность за которое предусмотрено статьей 6.3. КоАП РФ: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий»

Учитывая ООО «Фонд Радомир» ранее по данной статье привлекался к административной ответственности

обстоятельства, смягчающие ответственность – ст. 4.2 КоАП РФ или отягчающие ответственность – ст. 4.3 КоАП РФ

В соответствии с ст. 23.13, Статья 6.3 КоАП РФ

Постановил:

подвергнуть ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД РАДОМИР"

административному взысканию в виде

штрафе 10.000 руб

предупреждение, штраф с указанием его размеров

Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо (после чего) в суд. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Штраф вносится в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу на счет № 40101810500000010010

Наименование банка: Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001, ИНН 6670083677 КПП 667001001. Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской области)

Код бюджетной классификации 14111628000016000140

ОКТМО 65701000

УИН 14102660015516018781

ЕИП 26670184820667001001

Постановление вступает в законную силу по истечению 10 суток с момента его вручения, если оно не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии с п.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

При неуплате административного штрафа постановление направляется для исполнения в принудительном порядке в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Постановление вступило в законную силу \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Заместитель главного государственного санитарного врача в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга



О.Л. Лосевская